

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1623

Utstedt: 07.02.2011

Fornyet: 15.01.2026

Gyldig til: 01.02.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

InoxPRES pressfittings og rør

er i samsvar med kravene i

- › DVGW Arbeitsblatt W 534 (*)
- › DVGW Arbeitsblatt GW 541 (*)
- › NKB Produktregler nr. 12, pkt. 3.4.1 og 3.4.2 (*)
- › KTW-BWGL (*)



Innehaver og produsent

Raccorderie Metalliche S.p.A.
Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitello di Marcaria, Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

InoxPRES pressfittings i rustfritt stål (AISI 316L) og rør i rustfritt stål (1.4404 eller 1.4521).

Koblinger har tetningsring av EPDM, og dimensjonene fra 15 til og med 54 mm er utformet for å lekke i upresset tilstand. Koblinger har M-profil og skal presses med verktøy som er godkjent av innehaveren av sertifikatet.

Følgende dimensjoner for pressfittings inngår:

- › 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 89 og 108 mm

Følgende rørdimensjoner for 1.4404 inngår:

- › 15 x 1.0, 18 x 1.0, 22 x 1.2, 28 x 1.2, 35 x 1.5, 42 x 1.5, 54 x 1.5, 76.1 x 2.0, 88.9 x 2.0 og 108 x 2.0 mm

Følgende rørdimensjoner for 1.4521 inngår:

- › 15 x 1.0, 18 x 1.0, 22 x 1.2, 28 x 1.2, 35 x 1.5, 42 x 1.5 og 54 x 2.0 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Vanntemperaturen må ikke overstige 95 °C. Maksimalt driftstrykk er 1,0 MPa (10 bar).

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder