

GODKENDELSESINDEHAVER:


Raccorderie Metalliche S.p.A.
Strada Sabbionetana, 59
IT-46030 Campitello di Marcaria (MN)
Telefon: +39 0376 96001
Telefax: +39 0376 96422
Internet: www.racmet.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Rustfrit stålør til brugsvandsinstallationer i bygning og jord
INOXPRES
dim. 15 – 108 mm

FABRIKAT:

Marcegaglia S.p.A., Italien

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: MM
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med TTR Institute S.r.L., Italy

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa. Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Montering

Samling af rørene, udføres ved hjælp af koblinger, som er VA-godkendt til rustfri stålør. Samlingen udføres i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens montagevejledning.

I bygning:

Rørene kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udspæringer eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Rørene skal understøttes og fastgøres i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens anvisninger.

I jord:

Rørene skal være korrosionsbeskyttet udvendigt. Rør og samlinger skal være udskiftelige, det vil sige tilgængelige ved opgravning eller lagt i foringsrør eller kanaler.

Rørene kan monteres i vandområder med chloridindhold op til 250 mg/l. Dette er en udvidelse i forhold til DS 439 (som angiver max. grænse på 150 mg/l), se Bemærkninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Oplysninger om vandets chloridindhold fås hos vandværket.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Rørene er glatte rør og samles med VA-godkendte fittings.		
Materiale	Rustfrit stål 1.4404 eller 1.4521		
Dimensioner	Udvendig diameter x godstykkelse, 1.4404:		
	15 x 1,0 mm	35 x 1,5 mm	89 x 2,0 mm
	18 x 1,0 mm	42 x 1,5 mm	108 x 2,0 mm
	22 x 1,2 mm	54 x 1,5 mm	
	28 x 1,2 mm	76 x 2,0 mm	
	Udvendige diameter x godstykkelse, 1.4521:		
	15 x 1,0 mm	28 x 1,2 mm	54 x 2,0 mm
	18 x 1,0 mm	35 x 1,5 mm	
	22 x 1,2 mm	42 x 1,5 mm	



Thomas Bruun