



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.1146.2025**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **System zaciskowy Inoxpres: rury i złączki zaciskowe**

Zawierający / containing: stal nierdzewną AISI 316L-1.4404, AISI 444-1.4521, AISI 304-1.4301, AISI 304L-1.4307, EPDM zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody użytkowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Raccorderie Metalliche S.p.A.

46010 Campitello di Marcara (MN)

Strada Sabbionetana, 59, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Raccorderie Metalliche S.p.A.

46010 Campitello di Marcara (MN)

Strada Sabbionetana, 59, Włochy


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.09.09 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.09.09 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 9 września 2025

The date of issue of the certificate: 9th September 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko